

Справка о количестве поданных заявок на техприсоединение, о количестве заключенных договоров на техприсоединение, аннулированных заявок на техприсоединение, выполненных и присоединенных мощностей, о вводе в ремонт электросетевых объектов ОАО "Казанькомпрессормаш"

за август месяц 2014 года

1. Количество поданных заявок на техприсоединение к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
2. Количество заключенных договоров на техприсоединение к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
3. Количество аннулированных заявок на техприсоединение к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
4. Количество выполненных присоединений и присоединенная мощность к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
5. Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений	0

Объекты электросетевого хозяйства ОАО ""Казанькомпрессормаш"" выводимые в ремонт:

1. яч. 28 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч)
2. яч. 37 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч)
3. яч.56 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч)
4. яч. 58 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч.)
5. яч. 60 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч.)
6. яч. 64 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч.)
7. сборные шины - I с.ш. п/ст"Компрессорная-2" (капитальный - 74 чел.-ч.)
8. сборные шины - II с.ш. п/ст"Компрессорная-2" (капитальный - 62 чел.-ч.)
9. сборные шины - III с.ш. п/ст"Компрессорная-2" (капитальный - 62 чел.-ч.)
10. сборные шины - IV с.ш. п/ст"Компрессорная-2" (капитальный - 80 чел.-ч.)
11. заземление нейтрали трансформатора Т-2 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 76 чел.-ч.)
12. короткозамыкатель п/ст "Компрессорная-2" питание Т-2 (капитальный - 88 чел.-ч.)
13. отделитель трехполосный №2 ОД-110м-630 п/ст "Компрессорная-2"(капитальный - 74 чел.-ч.)
14. отделитель трехполосный ОД-110м-630 п/ст "Компрессорная-2"(капитальный - 74 чел.-ч.)
15. разъединитель трехполосный №2 РНДЗ-110-630 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 66 чел.-ч.)
16. реактор №2 РБДГ-10/4000 п/ст "Компрессорная-2" (текущий - 108 чел.-ч.)
17. токопровод - ввод №2 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 15 чел.-ч.)
18. токопровод - ввод №4 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 15 чел.-ч.)

19. трансформатор №2 ТРДН-40000/110/6 п/ст "Компрессорная-2" (текущий - 286 чел.-ч.)
20. трансформаторы тока проходные 6кВ ввода №4 п/ст "Компрессорная-2" ввод реактора Р-2 (текущий - 12 чел.-ч.)
21. шинный мост от отделителей до ввода Т-2 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 3 чел.-ч.)
22. сборные шины III с.ш. ЦРП-1 (текущий - 3 чел.-ч.)
23. яч. 11 ЦРП-2 (капитальный - 126 чел.-ч.)
24. яч. 12 ЦРП-2 (капитальный - 126 чел.-ч.)
25. яч. 2 ЦРП-2 (капитальный - 126 чел.-ч.)
26. яч. 7 ЦРП-2 (капитальный - 126 чел.-ч.)
27. разъединитель РВ-600 от I с.ш. к II с.ш. ЦРП-2 (капитальный - 24 чел.-ч.)
28. сборные шины - II с.ш. ЦРП-4 (текущий - 23 чел.-ч.)
29. яч.2 ТП-12 (капитальный - 126 чел.-ч.)
30. яч.4 ТП-12 (текущий - 35 чел.-ч.)
31. секционный разъединитель ТП-12 (капитальный - 24 чел.-ч.)

Начальник управления - главный энергетик



Ф.Г.Зарипов