

ОАО «Казанькомпрессормаш», 420029, г. Казань, ул. Халитова, 1  
 Договор № 082Э от 01.01.2007 г.

ГРАФИК ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В РАБОЧИЙ (РЕЖИМНЫЙ) ДЕНЬ  
 за 18 июня 2014 г.  
 число, месяц, год

1. Активная нагрузка в кВт

Часы	1	2	3	4	5	6	7	8
Нагрузка	1214	1267	1243	1137	1082	1078	1337	2573
Часы	9	10	11	12	13	14	15	16
Нагрузка	3009	3004	2672	2499	2854	3292	2798	2623
Часы	17	18	19	20	21	22	23	24
Нагрузка	2818	2525	2092	1476	1047	1055	1079	927
Суточный расход, кВтч	46 701							

Кз=Р ср.= 0.59  
 Р макс

Сред. Асут = 1 946  
 24

2. Реактивная нагрузка в кВар

Часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нагрузка	951	1039	1034	890	849	789	1030	1652	1792	1798	1496	1468
Часы	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Нагрузка	1699	1897	1492	1334	1292	1237	1281	1131	894	878	864	821
Суточный расход, кВарч	29 608											

Зам. управляющего директора  
 по техническому развитию  
 Главный инженер

Р.Х. Гиматдинов

Начальник Управления  
 Главный энергетик

Ф.Г. Зарипов

**ОАО «Казанькомпрессормаш», 420029, г.Казань, ул.Халитова, 1**

**Договор № 082Э от 01.01.2007 г.**

**Объект 1 ПС «Компрессорная»**

**ГРАФИК ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В РАБОЧИЙ (РЕЖИМНЫЙ) ДЕНЬ**

за **18 июня 2014 г.**

число, месяц, год

**1. Активная нагрузка в кВт**

Часы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Нагрузка	348	351	356	346	329	305	377	1184	<=
Часы	9	10	11	12	13	14	15	16	
Нагрузка	1544	1544	1485	1432	1567	1384	1326		
Часы	17	18	19	20	21	22	23	24	
Нагрузка	1133	1052	989	638	459	438	435	433	
Суточный расход, кВтч	<b>20 716</b>								


Кз=Р ср. =0,55  
Р макс

Р сред.= $\frac{\text{Асум}}{24}$  = 863

**2. Реактивная нагрузка в кВар**

Часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нагрузка	332	338	336	330	332	315	317	703	799	790	767	662
Часы	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Нагрузка	765	800	768	718	671	648	624	447	343	322	323	322
Суточный расход, кВарч	<b>12 772</b>											

Зам.управляющего директора  
по техническому развитию  
Главный инженер  Р.Х.Гиматдинов

Начальник Управления-  
Главный энергетик  Ф.Г.Зарипов

**ОАО «Казанькомпрессормаш»**, 420029, г. Казань, ул. Халитова, 1

Договор № 082Э от 01.01.2007 г.

Объект 2 ПС «Компрессорная-2»

**ГРАФИК ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В РАБОЧИЙ (РЕЖИМНЫЙ) ДЕНЬ**

за 18 июня 2014 г.

число, месяц, год

**1. Активная нагрузка в кВт**

14023:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Часы	1								
Нагрузка ( )	866	916	887	791	753	773	960	1389	<=
Часы	9	10	11	12	13	14	15	16	
Нагрузка	1465	1460	1187	1238	1422	1725	1414	1297	
Часы	17	18	19	20	21	22	23	24	
Нагрузка	1685	1473	1103	838	588	617	644	494	
Суточный расход, кВтч	25 985								

$Kз = \frac{P_{ср.}}{P_{мак}} = 0,63$

P макс

Рсред. = Асут = 1083  
24

**2. Реактивная нагрузка в кВар**

Часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нагрузка	619	701	698	560	517	474	713	949	993	1008	729	806
Часы	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Нагрузка	934	1097	724	616	621	589	657	684	551	556	541	499
Суточный расход, кВарч	16 836											

Зам. управляющего директора  
по техническому развитию

Главный инженер Р.Х.Гиматдинов



Начальник Управления  
Главный энергетик

Ф.Г.Зарипов

